



Resposta à interpelação escrita apresentada por Leong Veng Chai, Deputado da Assembleia Legislativa

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado Leong Veng Chai, de 13 de Abril de 2017, enviada a coberto do ofício n.º 329/E263/V/GPAL/2017 da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 25 de Abril de 2017:

1. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais procede, de forma contínua, à melhoria dos passeios sem barreiras, sobretudo na parte das encruzilhadas que, em declive, apresentam uma maior inclinação, v.g. o IACM já revestiu com ladrilhos de elevado grau antiderrapante próprios para invisuais, o local de passagem da bifurcação entre a Rua de São João Bosco e a Estrada de Ferreira do Amaral. Ao mesmo tempo, projecta verificar e melhorar, anualmente, as instalações rodoviárias sem barreiras de uma freguesia. Actualmente, está a proceder à obra de melhoria das vias públicas da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e iniciará o *design* das vias sem barreiras da Freguesia de Santo António, com vista a providenciar vias pedestres mais seguras e um ambiente sem barreiras aos cidadãos.
2. O IACM, ao utilizar ladrilhos para invisuais, tem, por referência, o padrão de uso internacional ou das regiões avançadas e apenas utiliza produtos antiderrapantes que atinjam um grau correspondente ao desejado. Actualmente, os ladrilhos próprios para invisuais que o



IACM utiliza, são, em geral, obrigatoriamente aprovados em testes antiderrapantes que seguem o padrão da Alemanha, cujo grau antiderrapante atinge R11, adequados a pavimentos que se situem nos 27º graus de inclinação e em pavimentos fáceis de escorregar caso haja marcas de água ou de óleo. Quanto aos locais que ofereçam um maior grau de inclinação, utiliza produtos de maior grau antiderrapante, v.g. ladrilhos para invisuais que estejam de acordo com o padrão da Inglaterra, ou seja índice antiderrapante BNP superior a 75 e, segundo as normas daquele padrão, o BNP maior de 65 já indica que o risco derrapante é extremamente baixo.

3. O IACM não vai utilizar, de forma fixa, produtos para invisuais de marcas singulares ou indicados, mas produtos que cumpram o padrão atrás referido e possuam condições. Por outro lado, o IACM continuará a procurar produtos de elevado grau antiderrapante, ecológicos e pragmáticos, bem como a emitir pareceres e a providenciar informações aos Serviços de Infra-Estruturas, com vista a aperfeiçoar, em conjunto, as instalações pedonais.

Aos 18 de Maio de 2017.

O Presidente do Conselho de Administração

(Vide original da assinatura)

José Tavares