


## 關於立法會麥瑞權議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會第 618/E495/V/GPAL/2017 號公函轉來麥瑞權議員於 2017 年 7 月 13 日提出，行政長官辦公室於 2017 年 7 月 21 日收到之書面質詢，答覆如下：

- 一、 為改善祐漢街市室內溫度及通風問題，民政總署將開展分析增加設備所需佔用的空間、建築結構及電力系統的承載能力，以及消防設備適用性等問題，與各相關部門積極協作，尋求切實可行的解決方案，並逐步落實。關於小販大樓冷氣散熱對街市檔位造成影響問題，現已通過在祐漢街市成衣區頂層的室外空調機組加裝防水百葉設施，以及為各室外機的散熱口加裝風管等措施，將熱氣引流向外排放，改善街市營商環境。
- 二、 民政總署會全面研究祐漢街市安裝扶手電梯的可行性，將充分考慮人流動綫、室內空間安排、結構、電力系統及消防設備等問題，以作出適當安排。事實上，2015 年祐漢街市已增設了兩部載人升降機，改善了市民進出街市各樓層的通行環境。

管理委員會主席



戴祖義

José Tavares

2017年8月8日