



Resposta à interpelação escrita apresentada pela deputada da Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng

Em cumprimento das instruções da Chefe do Executivo, interina, apresento, consultado o parecer da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, a seguinte resposta à interpelação escrita da Deputada Wong Kit Cheng, de 11 de Agosto de 2017, enviada a coberto do ofício nº 732/E578/V/GPAL/2017, da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 18 de Agosto de 2017:

1. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) construiu, em anos anteriores, canos de drenagem para escoamento das águas, com vista a aperfeiçoar o problema das inundações do túnel rodoviário das Portas do Cerco. Durante as chuvas intensas ocorridas nos últimos meses, houve um choque de trovão no quadro eléctrico geral da estação elevatória próxima do túnel rodoviário das Portas do Cerco que causou a paragem do funcionamento da bomba de água, levando a inundações nas zonas próximas do Bairro de Toi San. As águas de chuva inundaram, em curto período de tempo, o referido túnel. Em virtude da incapacidade de escoamento a tempo das águas de chuva, o túnel foi inundado. O IACM ligou imediatamente, de novo, a bomba de água para que a situação de inundação pudesse



ser atenuada em curto período de tempo. Relativamente à questão da inundação na zona do norte, o Governo vai inspeccionar e avaliar, de forma contínua, o funcionamento das redes de drenagem dos esgotos da referida zona e proceder a obras de optimização dos esgotos, através das medidas de aumento da capacidade, desvio e corte das águas. Além disso, o IACM vai intensificar a verificação dos trabalhos de limpeza dos emissários, com vista a mantê-los livre de obstáculos.

2. Com vista a reduzir o impacto que possa causar à paragem do funcionamento das estações elevatórias por interrupção do fornecimento da electricidade devido ao dano provocado com o choque de trovão no quadro eléctrico geral e à interrupção da electricidade causado pelo tufão “Hato” ocorridos no mês anterior, o IACM aumenta, no corrente ano, uma função de aviso por SMS sobre a interrupção da electricidade em todas as estações elevatórias de Macau, com vista a reforçar a supervisão e o controlo das estações elevatórias, elevando a eficácia no tratamento em caso de incidentes emergentes. Além disso, no próximo ano, vai iniciar o projecto de instalação de equipamento gerador de reserva em estações elevatórias e elevar a altura dos quadros eléctricos para reduzir o impacto que possa causar às estações elevatórias em caso de ocorrência de interrupção da electricidade e inundações, bem assim, será realizado, com prioridade, nas estações elevatórias das Portas do Cerco e na zona norte.



3. No decurso da futura renovação urbana, a autoridade administrativa, de acordo com a situação real das zonas, procede ao reordenamento ou optimização das redes de drenagem dos esgotos, com vista a elevar a capacidade de escoamento das redes de drenagem antigas, melhorando o problema das inundações. O IACM vai proceder, de forma activa, à supervisão, reparação, manutenção e limpeza do sistema de drenagem público e dos respectivos equipamentos, a fim de garantir o efeito da sua função e o seu normal funcionamento, ao mesmo tempo, vai emitir, de forma contínua, parecer sobre atenuação da situação das inundações e optimização das redes de drenagem gerais aos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes para uso como referência posterior nas obras de *design* e aperfeiçoamento. Após a conclusão da construção da nova estação elevatória do projecto da obra do novo acesso fronteiriço Guangdong – Macau que está em desenvolvimento, prevê-se que possa atenuar os problemas causados com a inundação ocorrida no bairro de Toi San e das Portas do Cerco.

Aos 26 de Setembro de 2017.

O Presidente do Conselho de Administração
(Vide original da assinatura)

José Tavares