



關於立法會黃潔貞議員書面質詢的答覆

遵照代理行政長官指示，經徵詢土地工務運輸局，本人對立法會第 732/E578/V/GPAL/2017 號公函轉來黃潔貞議員於 2017 年 8 月 11 日提出，行政長官辦公室於 2017 年 8 月 18 日收到之書面質詢，答覆如下：


- 一、為改善關閘行車隧道水浸的問題，年前，民政總署已加建排水管道，以作疏導。近月暴雨期間，關閘隧道附近泵房的總電箱受到雷打擊，導致抽水泵停止運作，使台山一帶出現水浸，雨水更在短時間內隨地勢湧入關閘隧道，由於未能及時排走額外雨水，造成隧道出現水浸，民署隨即重啟抽水泵，使水浸情況於短時間得以緩解。對於北區水浸問題，政府會持續檢測和評估該區下水道管網的運作，並透過擴容、分流及截流等措施，進行下水道的優化工程。此外，民署會加強檢視渠道清理工作，以維持渠道暢通。
- 二、因應月前電箱受雷擊損壞及“天鴿”颱風來襲停電情況，為減低電力中斷引致泵房停止運作帶來的影響，民署今年會為全澳泵房增加斷電短訊提示功能，加強對泵房的監控，提高緊急事故的處理效率。此外，明年會啟動在泵房加裝後備發電設備及升高電箱計劃，進一步減低停電及水



浸對泵房造成的影響，並優先在關閘及北區泵房進行。

三、未來在都市更新的過程中，行政當局會按照相關地區的實際情況，對下水道管網進行重整或優化，藉以提升舊區管網的排水能力，改善水浸問題。民政總署會積極監察、維修、保養和清潔公共排水系統及相關設備，確保其發揮功能及運作正常，同時，持續向工務部門提供紓緩水浸、優化整體排水網絡的意見，作為日後設計改善工程時的參考。而隨著粵澳新通道工程計劃的開展，計劃中的新建雨水泵房完成後，預計能進一步緩解台山、關閘一帶的水浸壓力。

管理委員會主席



戴祖義
Jose Tavares
2017年9月26日