



關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢建設發展辦公室及運輸基建辦公室之意見，本人對立法會 2017 年 9 月 13 日第 768/E609/V/GPAL/2017 號公函轉來區錦新議員於 2017 年 9 月 8 日提出，行政長官辦公室於 2017 年 9 月 14 日收到之書面質詢，回覆如下：


1. 關閘巴士總站的改善工程一直按時程推進，圖則設計亦已完成，但受颱風“天鴿”和水浸影響，需要修改原來的設計。建設發展辦公室現階段會先推進電力供應、排水設備的修復以及加大天窗等工程，其餘工程包括遷移主要機電設備、改善通風設備、增加並優化空調候車室、更換通風、機械排煙及照明系統等將分階段施工，預計 2019 年第二季部分完成交付使用，2019 年第四季可整體完成交付使用。
2. 當氣象局發出颱風警告訊息，本局轄下各公共停車場已即時啟動水浸應對機制，包括：啟用抽水泵、堆放沙包、設置擋水設施等。在汲取颱風“天鴿”經驗後，有必要把原先設於地庫層的機電設備遷移至關閘廣場，避免再因受水浸造成損壞，從而減低關閘總站停用的可能性，減少對市民所造成的不便。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

3. 運輸基建辦公室經汲取關閘巴士總站的經驗，媽閣交通樞紐的排氣通風系統已參照了多項國際標準進行設計，設有抽排風系統、空氣質量探測器和通風天窗，為居民提供更舒適的候車環境。

交通事務局局長



林衍新

二零一七年十月十三日