



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
海事及水務局  
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

## 關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢環境保護局意見，本人對立法會 2018 年 8 月 6 日第 815/E624/VI/GPAL/2018 號公函轉來區錦新議員於 2018 年 8 月 3 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 8 月 7 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 澳門位於珠江三角洲西南側，沿岸沙泥堆積情況嚴重，年均沖淤量達到 70 多萬立方米，本澳海域的水質濁度、懸浮物均高出香港海水沖廁水質標準。同時，使用海水沖廁亦須考慮海水的取用和處理的工程技術、處理設施用地、專用管網的佈置、以及用後污水的處理等問題，涉及投入大量資源和成本，且可供應的區域亦有限。因此，本澳不會考慮實行海水沖廁。
2. 澳門大學和石排灣公共房屋區內鋪設的為再生水管網，並非海水沖廁系統。由於近年有大量重大民生工程項目需要特區政府優先處理，且使用再生水也須投資建設相關生產設施，經綜合考慮各項工作的輕重緩急，再生水及相關項目已暫緩。
3. 由於沒考慮實行海水沖廁，故特區政府沒有圍堤建庫的計劃。

海事及水務局局長

黃穗文

二零一八年九月六日