



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
能源業發展辦公室  
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

## 關於立法會高天賜議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2018 年 12 月 13 日第 1320/E976/V/GPAL/2018 號公函轉來高天賜議員於 2018 年 12 月 3 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 12 月 14 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 根據《延長澳門特別行政區供電公共服務批給公證合同》，澳電需按照既定機制，定期向政府就電力系統及設備運行提交報告，以確保設施的安全和穩定。合同同時規範對公共照明網系統的維護，澳電需透過恆常監管機制，監察公共照明網絡的服務承建商執行巡查及檢測，以保障公共照明系統正常運作和安全。
2. 是次古典燈柱漏電，經澳電檢查後發現為燈柱內部線路故障，因雨水滲入導致輕微漏電，屬個別事件。隨後已進行修復及加強保護工作，並立即檢查全澳同類型公共照明裝置，確保運作正常及安全，避免類似事故發生。事件起因及後續跟進的資訊均已透過傳媒向公眾發放。
3. 澳電已於事後主動聯絡事主並作出跟進。

能源業發展辦公室主任

許志樑

二零一九年一月 廿 日