

關於立法會麥瑞權議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢建設發展辦公室意見，本人對立法會第 139/E99/VI/GPAL/2019 號公函轉來麥瑞權議員於 2019 年 1 月 30 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 2 月 1 日收到之書面質詢，答覆如下：

澳門大學橫琴校區河底隧道是由建設發展辦公室建造。該辦表示澳門大學橫琴校區隧道在竣工後，有關設施已移交予使用實體（市政署及交通事務局）作出管理，在政府跨部門小組共同監管下，河底隧道的日常清潔以及保養工作由一家管理公司負責執行。

針對隧道行人通道面料剝落問題，建設發展辦公室已於去年進行修繕，關於隧道伸縮縫出現的滲水問題，該辦亦將在短期內展開及時的修繕工作，以保障使用者安全。

此外，河底隧道整體的修復工程目前有關圖則設計正進行中，預計於今年上半年展開招標程序，工程包括修復行人及行車通道內現時出現的問題。


由於修復工程未完成，市政署目前未具條件全面確定驗收及



接管該行人隧道。基於行人安全通行的考量，市政署現階段會協助緊急維修因日常使用而損壞的路面，以及維護升降機及扶手電梯的運作。根據保養記錄顯示，位於西提馬路側的上行扶手電梯，因電子板故障於本年一月十六日起停運，現場仍有一台無障礙升降機及下行扶手電梯運行，市政署已於二月一日完成維修並重新開放使用。

同時，市政署將加強監督該行人隧道的清潔工作，保障設施清潔及環境衛生。

市政管理委員會主席



戴祖義
José Tavares
2019年2月28日