



關於立法會鄭安庭議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2019 年 5 月 27 日第 665/E470/VI/GPAL/2019 號公函轉來鄭安庭議員於 2019 年 5 月 22 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 5 月 29 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 根據資料，今年上半年的停電事故並沒有明顯上升的跡象，但政府仍會時刻保持警覺性，並已要求澳電檢視供電設備和加強巡查，注意電力設施的保養和維修，以儘量避免發生停電事故；另外，亦與南方電網就加強區外供電可靠性保持緊密溝通，以共同應對夏季用電高峰期的用電需要。
2. 澳電有巡查公共電網的電力設備，倘發現問題，會配合道路公共工程計劃進行維修。根據資料，澳電於 2018 年更換了約 40 公里的中壓電纜及 33 個變壓器。另外，配合在舊區擴建配電設施，至今已先後於大三巴街、河邊新街、渡船街、氹仔街市和松樹尾、路環打纜巷增建臨時戶外變壓房。

至於大廈內共同部分電力系統的保養問題，政府已透過《樓宇維修基金》支援大廈業主履行自身責任及時維護，減低發生事故的隱患。

能源業發展辦公室主任

許志樑

二零一九年 九 月 十七日