



關於立法會黃潔貞議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會第 307/E218/VI/GPAL/2018 號公函轉來黃潔貞議員於 2018 年 3 月 16 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 3 月 27 日收到之書面質詢，答覆如下：

1. 新沙梨頭街市二樓熟食檔內的盥洗盆（鋅盆）排水管已連接至地面層的隔油井，以統一處理污水。而檔內地面的排水口為滿足日常清潔需要而設置，不宜作清洗餐具及廚餘排污用途，以免引致渠道淤塞。
2. 現時，民政總署將重新規劃因不售賣活禽而釋放出的空間，使相關空間及設施得以善用，包括考慮增設洗碗房。
3. 熟食區的地磚已經過防滑處理，測試數據介於 0.82 至 0.97，防滑級別屬 R13 (Best)。民署將會加強日常清洗，以免油污影響防滑效果。同時，街市的環境亦需要各方協助配合，共同維護整潔的衛生環境。

管理委員會主席



戴祖義
José Tavares
2018年4月17日