



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

關於立法會宋碧琪議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2023 年 9 月 14 日第 955/E730/VII/GPAL/2023 號公函轉來宋碧琪議員於 2023 年 9 月 8 日提出，行政長官辦公室於 2023 年 9 月 15 日收到的書面質詢，回覆如下：

對問題1. 澳電於 2018 年完成“低窪地區配電網防水浸計劃”，升高部分位置的供電設施，並配合於風暴潮期間對低窪地區實施限電預警，以保護區內整體電網及居民安全。

從近年數次颱風吹襲後恢復的情況，基本符合預期。

對問題2. “低窪地區配電網改造方案研究”已完成並提出了低窪地區配電網改造措施，當中包括於 2019 年實施的電力設施防風防水設計標準和規範，訂定新建樓宇電力設施的防水浸標準。

至今，為低窪地區公共電網設置防洪措施的改造工作已基本完成，部分獲用戶配合的具條件舊廈亦已升高供電線頭箱。

倘仍有處低窪地區的樓宇條件許可或進行重建，也會按上述標準改造或建造相關設施。

對問題3. 澳電推出的“低層舊廈公共電力裝置安全升級資助計劃”，旨在協助公共電力設施老舊且具風險的“三無”舊廈進行升級改造。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

目前為止，已為78幢舊廈完成電力升級，當中25幢處於低窪地區。

局長
譚偉文

<signature:Signature1>

(電子簽署)