



(Tradução)

Assunto: Interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Che Sai Wang

Na sequência da interpelação escrita apresentada pelo Deputado Che Sai Wang, de 29 de Dezembro de 2023, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 072/E63/VII/GPAL/2024, de 12 de Janeiro de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 15 de Janeiro de 2024, após auscultar a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), o Instituto de Acção Social (IAS) e o Corpo de Bombeiros (CB), cumpre a este Gabinete apresentar a seguinte resposta integrada:

No que respeita ao ponto 1 da interpelação, o CB tem vindo a cooperar, desde Julho de 2019, com instituições não-governamentais e chefes comunitários de segurança contra incêndios, na execução de acções de verificação de segurança dos fogões a gás em domicílios, ajudando os habitantes a reverem os problemas de segurança relativos ao estado, à instalação e às condições de ventilação dos respectivos fogões. Durante o processo, os bombeiros dão aos habitantes explicações relacionadas com os riscos do monóxido de carbono, o uso correcto dos fogões a gás e as medidas de emergência e contingência a adoptar em caso de acidente, por forma a reforçar a vigilância dos cidadãos sobre a intoxicação por monóxido de carbono. Até 2023, o CB realizou inspecções domiciliárias junto de 1.544 moradores.

Em paralelo, o CB tem vindo a enviar pessoal a lojas que vendem fogões a gás para realizar acções de divulgação e inspecções, no sentido de relembrar os responsáveis dos estabelecimentos comerciais que devem estar atentos à situação da utilização dos fogões a gás dos clientes, e caso sejam detectadas situações anómalas ou instalações inadequadas dos fogões a gás, devem exortar os clientes a deixarem de os usar e a procederem ao aperfeiçoamento necessário. Ao longo do ano de 2023, o CB efectuou 345 inspecções direccionadas a lojas que vendem fogões a gás, desenvolveu 280 acções de divulgação de segurança dos combustíveis em diferentes



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

zonas de Macau e realizou 127 palestras relevantes, que contaram com 10.740 participações e no decurso das quais foi distribuído um total de 11.452 panfletos informativos e cartazes.

Adicionalmente, o CB também se articulou com o IAS para se deslocarem, entre Agosto de 2023 e Janeiro de 2024, aos lares de idosos em diferentes zonas de Macau, com vista a efectuar 39 inspecções de segurança dos combustíveis.

O IAS afirmou que através da promoção, aos seus destinatários, dos serviços sociais da prestação de carinho aos idosos, e do reforço da cooperação com os centros de serviços familiares e comunitários, são desenvolvidas actividades relacionadas com a prestação de carinho aos idosos isolados e às famílias com casais de idosos, para divulgar mensagens aos residentes, incluindo os idosos, sobre os serviços para idosos, informação dos assuntos sociais e notícias sobre os incidentes súbitos.

No que concerne ao ponto 2 da interpelação, o CB tem prestado elevada atenção à segurança da instalação e utilização dos esquentadores a gás, e a partir de 2023 emitiu sucessivamente pareceres sobre segurança contra incêndios e sobre as condições de ventilação e os locais de ligação dos tubos de evacuação de fumos dos esquentadores a gás em edifícios recém-construídos, sugerindo que fossem usados, tanto quanto possível, os esquentadores a gás estanque para prevenir acidentes de intoxicação por monóxido de carbono. Em alguns edifícios ou projectos em construção já foi adoptada a iniciativa de instalar detectores de monóxido de carbono em cozinhas onde se planeou a instalação dos esquentadores a gás, de acordo com a opinião sobre segurança fornecida pelo CB.

O CB incentiva a adopção de quaisquer medidas favoráveis à segurança contra incêndios, mas no que respeita ao assunto do alarme de monóxido de carbono referido na interpretação, não é um requisito exigido por lei, e a distribuição gratuita também não se enquadra no âmbito das atribuições do CB.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

Quanto ao ponto 3 da interpelação, a DSEDT revelou que o Governo da Região Administrativa Especial de Macau tem dado grande importância às situações de segurança dos fogões a gás em Macau. Tendo em conta que, nos últimos anos, as causas dos acidentes dos fogões a gás ocorridos em Macau se deveram, essencialmente, à instalação ou à utilização inadequadas, que poderão ter envolvido a ventilação interna, a DSEDT tem vindo a enviar, de forma ininterrupta, pessoal para inspeccionar as lojas que vendem fogões e aparelhos eléctricos, exigindo aos responsáveis dos respectivos estabelecimentos que têm que lembrar os moradores que devem garantir os dispositivos apropriados, uma boa exaustão e ventilação do compartimento na instalação e no uso dos esquentadores a gás com chaminé.

Devido às variações sazonais e ao aumento da frequência da utilização dos esquentadores a gás por parte dos habitantes, a DSEDT enviou pessoal a todos os estabelecimentos comerciais que vendem esquentadores a gás para explicarem o conteúdo das “Instruções para venda e alimentação de esquentadores a gás”, intensificando o entendimento e o cumprimento dessas “Instruções” junto dos mesmos e exigindo-lhes que registassem regularmente as informações sobre a comercialização, a instalação e a deslocação a domicílios para a realização da verificação de segurança interna, de modo a reduzir acidentes provocados pela instalação ou utilização inadequadas dos esquentadores a gás. Ao mesmo tempo, caso as entidades operadoras considerem que existem problemas de segurança nas instalações a gás do edifício, poderão não prestar o serviço.

Acresce que o Grupo de Trabalho para a Fiscalização dos Combustíveis estabeleceu um mecanismo de comunicação com os sectores industriais de combustíveis, com o objectivo de instar estes sectores a verificarem periodicamente os esquentadores a gás dos utentes, inspeccionar os fogões e o ambiente de uso dos mesmos e apresentar sugestões apropriadas de substituição e de manutenção.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

Em todo o ano de 2023, o CB efectuou, respectivamente, 2.217 e 230 acções de fiscalização e inspecções em estabelecimentos de restauração e lojas de *take-away*, para verificar se as situações da utilização e instalação do ponto de abastecimento de gás, dos fogões de cozinha a gás e dos esquentadores a gás dos estabelecimentos cumprem as condições de segurança, e para relembrar os responsáveis dos estabelecimentos que devem proceder regularmente à manutenção e inspecção integral dos equipamentos de combustíveis dos estabelecimentos. No que se refere à existência de situações inadequadas ou irregulares, exige-se logo aos infractores que efectuem correcções imediatas e que apresentem sugestões de aperfeiçoamento, e que acompanhem os eventuais procedimentos infraccionais.

A Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança
Cheong Ioc Ieng
31 de Janeiro de 2024