

## 關於立法會羅彩燕議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢保安司司長辦公室、運輸工務司司長辦公室、衛生局的意見，本人對立法會2024年9月20日第984/E752/VII/GPAL/2024號公函轉來羅彩燕議員於2024年9月13日提出，行政長官辦公室於2024年9月23日收到的書面質詢，答覆如下：

保安司司長辦公室表示，消防局主要負責救援、院前緊急護理和運送服務等工作。2022年至今，消防局共接獲17宗與硫化氫氣體有關的求助：2022年共9宗，2023年共4宗，其中一名人士需送院治理，2024年1月至9月共4宗，其中兩名人士需送院治理。根據消防局的資料顯示，有關事件大部分與不正確使用通渠劑通渠、去水道乾涸及渠道老化等情況引致。

衛生局表示，該局在接獲硫化氫中毒事件通報後，會即時啟動患者的流行病學調查，收集事件發生的情況及掌握患者的健康狀況，並將初步調查資訊通報給權限部門，以便其盡快跟進及採取措施。同時，亦會對涉事場所進行環境衛生調查，評估所存在的公共衛生風險及提供改善建議，並且同步將環境檢查結果等資料轉介予相關的監管部門，以便跟進後續改善措施。衛生局已製作《預防室內排污管引起的硫化氫氣體中毒》及相關宣傳單張，並上載至“傷害登記及預防資

訊專頁”供公眾參閱。此外，亦參與由其他政府部門面向社區舉辦的宣傳教育活動，提供相關的教育資訊及公共衛生建議，共同向居民宣傳預防不明氣體中毒的訊息。

就公共渠網的排水設施，市政署會對其進行恆常檢查、清疏及養護，在進行市政泵站、公共渠道清理前會作適當圍封，使用通風裝置和測試密閉空間內有害氣體的濃度，確保工作環境安全。同時，亦會避免使用含硫等化學物品進行渠道清疏，保障公眾安全。而就私人大廈內的排污系統，運輸工務司司長辦公室表示沒有資料提供。

市政管理委員會主席

戴祖義  
José Tavares