



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

Resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.^a Deputada à Assembleia Legislativa, Kwan Tsui Hang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.^a Deputada Kwan Tsui Hang, em 23 de Junho de 2016, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 584/E471/V/GPAL/2016 de 30 de Junho de 2016, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 30 de Junho de 2016:

1. A obra situada na Zona 3, prevista no Plano de Embelezamento da Rua da Encosta e Acesso pedonal entre a ZAPE e a Colina da Guia abrange uma área do circuito do Grande Prémio, assim, em coordenação com a realização do Grande Prémio, há necessidade de estabelecer uma calendarização adequada para a realização do respectivo concurso público e execução de obras. O presente plano está a ser executado por zonas e de forma faseada, estando planeada, em primeiro lugar, a conclusão das obras das Zonas 1 e 2 e a sua entrada em funcionamento, e a conclusão da obra da Zona 3 no final do corrente ano.
2. Na obra de construção das escadas rolantes da Rua da Surpresa verificou-se que a espessura dos tubos de aço inoxidável que suportam o toldo e a cobertura de *polycarbonate* não cumprem as exigências regulamentares, pelo

L



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

que, o empreiteiro teve que as substituir e as despesas daí advindas foram assumidas pelo mesmo. Em meados de Junho, os representantes da DSSOPT e do IACM realizaram a inspecção do sistema das escadas rolantes, dos equipamentos complementares, das vias e das canalizações, tendo o IACM emitido no seu parecer técnico que existem aspectos que precisam de ser aperfeiçoados.

Para além disso, face às exigências do IACM e tendo em consideração as necessidades dos moradores, a DSSOPT mandou instalar placas de protecção nas escadas rolantes e fitas antiderrapantes de aço inoxidável nos dois lados dos passeios. Após a conclusão dos respectivos trabalhos adicionais e a aprovação da vistoria, o sistema das escadas rolantes da Rua da Surpresa entrou em funcionamento em 1 de Agosto de 2016.

3. A entidade responsável pelo estudo da viabilidade da construção do túnel para peões na Colina da Guia apresentou no mês passado o respectivo relatório do estudo. Após a recolha dos pareceres dos serviços competentes, será aperfeiçoado o respectivo relatório, prevendo-se que o relatório final do estudo fique concluído no quarto trimestre do corrente ano. Caso os resultados do estudo de viabilidade sejam positivos, será realizada no próximo ano a avaliação do impacto ambiental e a elaboração do respectivo projecto de obra. Visto que o relatório final ainda não está concluído e ainda não está definida a dimensão do túnel e a respectiva passagem, bem como o plano da construção



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

do túnel, não conseguimos prever, neste momento, o prazo da execução da obra.

RAEM, 15 de 8 de 2016.

O Director dos Serviços,

Li Canfeng