



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

關於立法會梁榮仔議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢民政總署意見，本人對立法會 2016 年 4 月 5 日第 264/E226/V/GPAL/2016 號公函轉來梁榮仔議員於 2016 年 3 月 31 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 4 月 6 日收到之書面質詢，回覆如下：

為保障安全，部門會加強巡查和維護工作，對交通頻繁的街道，會適時安排更換渠蓋。

1. 現時本局在道路上採用的下水道井蓋均符合澳門供排水規章的相關規定，下水道井蓋蓋面均採用凹凸設計，加強防滑功能。同時本局會透過委託質量控制單位，根據國際適用規範對下水道井蓋質量進行檢測，確保承建商按要求採用符合質量及技術要求的材料。
2. 在下水道工程竣工後，本局必定會要求承建商穩固下水道井蓋，尤其是井蓋與道路的高程需一致，日後仍會嚴格要求承建商做好有關工藝。此外，民政總署亦會更換圓形生鐵沙井框蓋和四方混凝土預制件沙井框蓋為四方重磅金屬框蓋，以加強渠蓋強度並降低車輛輾過所產生的聲響。

土地工務運輸局局長

李燦烽

二零一六年 6 月 2 日