



關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2016 年 2 月 15 日第 114/E94/V/GPAL/2016 號公函轉來區錦新議員於 2016 年 2 月 11 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 2 月 16 日收到之書面質詢，答覆如下：

- 一、 城市燃氣管網正加緊進行鋪設，並預計今年內可完成路氹段的建設，令天然氣主幹管網可覆蓋整個路氹，供更多的離島住宅及商戶使用。目前，供一般住宅及商戶使用的天然氣供應一直保持穩定。至於天然氣發電方面，政府正與相關專營公司尋求解決天然氣上游供應長遠穩定的措施，希望儘快解決氣源和氣價等問題。倘若供應天然氣的氣源穩定、氣價合理、對本地發電成本不構成較大的壓力，政府樂見恢復天然氣發電。
- 二、 城市燃氣管網建設主要為住宅及工商戶服務，而電力公司用於發電的天然氣則直接由負責上游輸入和傳輸天然氣的另一家專營公司取得，不屬於城市燃氣管網範圍。有關發電的輸氣管道早於 2008 年初已建成投運，目前有待確保的是氣源和價格的問題。
- 三、 本地發電規模將按照長遠的供電需求進行規劃，關鍵是確保供電的安全和穩定，同時還需評估對環境和電費的影響。有關澳電申請將現有發電機組更換為天然氣發電機組，待



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

澳電補充包括經濟效益分析、對電費影響等資料後，政府將綜合分析及評估，結合天然氣氣源穩定性後作出決定。

能源業發展辦公室主任

許志樑

二零一六年三月三日