



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

關於立法會關翠杏議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢海事及水務局和民政總署的意見，本人對立法會 2016 年 2 月 16 日第 120/E100/V/GPAL/2016 號公函轉來關翠杏議員於 2016 年 2 月 12 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 2 月 18 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. “黑沙環近岸污染應急處理工程”已於 2015 年 12 月完成，包括平整了該區海床，加強了水體流動能力，以及在深水區設置分隔堤避免淤泥沖回岸邊淺水區。現時該區沿岸海床在退潮時有海水覆蓋，臭味情況已有所改善，自工程完成至今環境保護局未有收到關於該區沿岸傳出臭味的投訴。
2. 多個部門正按各自職能推進改善工作，並與該區團體及居民保持緊密溝通，適時公佈改善工作的進度和成效。現時，黑沙環海邊馬路污水溢流管工程已完成，避免因維修泵房而緊急排放污水；澳門半島污水處理廠加建新加壓泵站及污水排放管延伸工程已於 2015 年第四季完成並投入運作，將尾水引至較遠的新排放口排放。同時，民政總署一直按《公共地方總規章》的規定監察非法排放和傾倒污水入雨水井的行為，自去年開始亦增加了對雨水井的抽查次數，全澳有關非法排放污水檢控個案由 2015 年每月平均 37 宗，提升至今今年首兩月的平均 46 宗，其中北區約佔 4 成；同時，亦加強對商戶的宣傳教育，向商戶及市民介紹正確使用隔油井的方法，以及宣傳切勿傾倒廚餘油脂污水入公共雨水渠網等訊息。
3. 為阻截污水流入筷子基北灣，民政總署已在筷子基北灣興建一條截流渠，將流入雨水系統的污水截流入新建污水泵房並送往污水處理

澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵政大樓內

Estrada de D. Maria 11, n.º 11 a 11-D, Edf. dos Correios, r/c, Macau

電話 Tel.:(853)2872 5134(總機) 傳真 Fax.:(853)2872 5129 電郵 E-Mail:info@dspa.gov.mo



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

廠，從源頭改善筷子基北灣的環境問題。與此同時，環境保護局亦於筷子基北灣青洲塘內設置了一個自動水質監測站，24小時連續監測該區水體的狀況，並與海事及水務局定期派員巡查該區的海面及排水口，以及附近工業場所之運作情況。此外，亦與區內坊會和社團建立聯絡機制，倘居民發現海面有垃圾或死魚積聚的情況，將通知海事及水務局及時清理，以減低對附近環境及居民的影響。

環境保護局局長

譚偉文

二零一六年四月七日