



關於立法會關翠杏議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2016 年 3 月 7 日第 188E159/V/GPAL/2016 號公函轉來關翠杏議員於 2016 年 3 月 3 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 3 月 9 日收到之書面質詢，回覆如下：

特區政府近年積極增設自動步行系統及優化無障礙行人過路設施，構建優質及安全的城市步行環境。

1. 愕街自動扶手梯系統的建造工程，以及扶梯安裝工序已基本完成，但在本局委託獨立第三方單位進行檢測時發現，支撐雨篷的不鏽鋼管厚度未達設計要求，本局已責令承建商盡快更換。承建商已承諾盡快更換不合規格的鋼管並承擔相關費用，但因訂貨及施工需時，整項工程預計會延至第 2 季竣工，及後將移交管理部門安排開放使用。
2. 愕街行人路面的鋪面材料防滑度要求已符合國際規範，且亦通過了現場英式鐘擺試驗測試要求，防滑指數大於 70。而且為了再加強防滑功能，本局已要求承建商增加兩旁行人道的防滑條，但行人可能仍需一段時間適應。因此呼籲公眾在使用新設施時多加留意、使用欄河、注意安全。
3. 愕街路面的總體坡度雖然維持不變，但已因應各大廈出入口之前存在的高低差問題，對局部位置的坡度作出了調整，高低差



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

情況已較過往有所改善。至於途人較易碰觸到的告示牌，工程人員近日已經拆除，稍後將告示牌遷移至合適位置，不會阻礙行人通道。

土地工務運輸局局長

李燦烽

二零一六年五月九日